



ダイキン工業

新冷媒(R410A)シリーズ

空冷ヒートポンプエアコン

「レビュー」形

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット		室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力(AFP) (W)	区分
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)				
R2DP80AA	FHCp80SA	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.58	4.9	4.9	8b
	FHCp80AL	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7	8b
	FHCp40AL	2	7.1	8.0	1.57	1.52	1.52	5.2	5.2	8c
	FHCp40A	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	8b
	FAP80AL	1	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	4.5	8c
	FAP80A	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	4.3	8c
	FAP80AL	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8c
	FAP80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FP80AP	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c
	FHCp40AL	2	7.1	8.0	2.11	2.11	1.95	4.0	4.0	8b
R2DP12AA	FHCp12SA	1	10.0	11.2	2.50	2.53	2.42	5.3	5.3	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	2.53	2.60	2.47	5.1	5.1	8c
	FHCp6AL	2	10.0	11.2	2.55	2.55	2.39	5.1	5.1	8c
	FHCp6AL	2	10.0	11.2	3.33	3.33	2.77	4.3	4.3	8c
	FAP112AL	1	10.0	11.2	3.05	3.05	3.45	4.2	4.2	8c
	FAP56AL	2	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.4	4.4	8c
	FAP112AL	1	10.0	11.2	3.26	3.26	4.03	3.5	3.5	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9	8c
	FHCp6AL	2	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0	8c
	FHCp12AL	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	4.0	8c
R2DP140B	FHCp14SA	1	12.5	14.0	3.43	3.43	3.22	5.3	5.3	8c
	FHCp14AL	1	12.5	14.0	3.27	3.27	3.27	5.1	5.1	8c
	FHCp7AL	2	12.5	14.0	3.27	3.27	3.27	5.1	5.1	8c
	FHCp7AL	2	12.5	14.0	4.05	4.05	3.78	4.5	4.5	8c
	FAP71AL	2	12.5	14.0	3.68	3.68	3.51	4.6	4.6	8c
	FHCp14AL	1	12.5	14.0	3.52	3.52	3.23	4.8	4.8	8c
	FHCp7AL	2	12.5	14.0	4.25	4.25	3.63	4.6	4.6	8c
	FHCp14AL	1	12.5	14.0	4.18	4.19	3.41	4.9	4.9	8c
	FHCp7AL	2	12.5	14.0	4.32	4.35	3.43	4.9	4.9	8c
	FHCp7AL	2	12.5	14.0	4.44	4.44	3.39	5.0	5.0	8c

●省エネ基準について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	消費電力(AFP) (W)	区分		
R2DP160B	形式	台数									
	FHCp160SA	1	14.0	16.0	4.18	4.18	3.86	5.1	5.1	8c	
	FHCp80BA	2	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	5.6	5.6	8c	
	FHCp80BA	3	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	5.9	5.9	8c	
	FHCp160AL	1	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	5.0	5.0	8c	
	FHCp80AL	2	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	5.4	5.4	8c	
	FHCp80AL	3	14.0	16.0	3.52	3.52	3.35	5.8	5.8	8c	
	FAP80AL	3	14.0	16.0	3.96	4.00	4.25	4.4	4.4	8c	
	FAP80A	3	14.0	16.0	3.71	3.71	4.23	4.3	5.0	5.0	8c
	FHCp160AL	1	14.0	16.0	4.04	4.08	4.62	4.6	4.3	8c	
R2DP180AL	FHCp160AL	1	14.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.7	4.5	4.5	8c
	FHCp80AL	2	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	4.4	8c
	FHCp80AL	3	14.0	16.0	5.03	5.03	4.55	4.4	4.4	8c	
	FHCp180AL	1	14.0	16.0	4.02	4.02	4.42	4.4	4.4	8c	
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.2	4.2	8c	
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	3.95	4.00	4.35	4.3	4.8	4.8	8c
	FHCp180AL	1	14.0	16.0	4.30	4.30	4.18	4.7	4.7	8c	
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	4.22	4.22	4.20	4.7	4.7	8c	
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	4.12	4.16	4.38	4.42	4.6	4.6	8c
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	3.95	3.98	4.02	4.05	5.1	5.1	8c
R2DP180AL	FHCp180AL	2	14.0	16.0	3.61	3.61	4.08	4.1	4.3	4.3	8c
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	4.47	4.47	4.40	4.2	4.7	4.7	8c
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	4.47	4.47	4.40	4.2	4.7	4.7	8c
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	3.61	3.61	4.08	4.1	4.3	4.3	8c
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	3.58	3.61	4.03	4.07	4.8	4.8	8c
	FHCp180AL	1	14.0	16.0	5.07	5.08	4.77	4.73	4.2	4.2	8c
	FHCp180AL	1	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	8c
	FHCp180AL	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8c
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8c
	FHCp180AL	3	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8c

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	消費電力(AFP) (W)	区分名
FHCp~形 FHP~形	3.6	6.0	8b
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
上記以外	10.0	6.0	8c
	12.5	5.7	
	14.0	5.5	
	16.0	5.1	
	20.0	5.1	
	25.0	4.8	
	30.0	4.8	
	35.0	5.1	
	40.0	5.0	
	45.0	4.9	
上記以外	5.0	4.9	8f
	5.5	4.8	
	6.0	4.7	
	6.5	4.6	
	7.0	4.5	
	7.5	4.4	
	8.0	4.3	
	8.5	4.2	
	9.0	4.1	
	9.5	4.0	

●**過年エネルギー消費効率(AFP)について**
●APE表示は、JIS B 8616: 2006(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
※ JRA4048: 2006は、JIS B 8616: 2006を代替するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APE＝期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量

ダイキンコンダクトセラー

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX: 020-88-1081 (FAX専用フリーダイヤル)
営業時間: 24時間365日対応いたします。
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

ダイキン工業株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イースタビル
郵便番号 108-0075

3P271252-5 M10A024 (1007) [ES]



●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER 50℃/60℃/50℃ 50℃/2/60℃	暖房COP 50℃/2/60℃	省エネ 消費電力(AFP)	区分		
R2D-P80A	FHC-P80AB	7.1	8.0	1.58	1.59	1.79	4.7	4.7	8B		
	FHC-P40AB	2	7.1	1.57	1.52	1.52	5.2	5.2	8B		
	FHN-P40A	2	8.0	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9	8B		
	FA-P80A	1	7.1	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	8B		
	FA-P40A	2	7.1	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	8B		
	FAP-P80A	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8B	
	FAP-P40A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	3.5	3.5	8B	
	FHP-P80A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	3.5	3.5	8B	
	FHP-P40A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	1.95	1.95	4.0	4.0	8B
	FHP-P80A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	8B	
	FHP-P40A	2	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2	8B	
	FHP-P80A	1	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3	8B	
R2D-P112A	FHC-P112A	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9	8B		
	FHC-P56A	2	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	4.0	4.0	8B	
	FHC-P112A	1	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	4.0	8B	
	FHC-P56A	2	10.0	11.2	3.72	3.72	3.03	3.9	3.9	8B	
	FHP-P112A	1	10.0	11.2	2.76	2.76	2.71	4.6	4.6	8B	
	FHP-P112A	2	10.0	11.2	3.03	3.06	3.45	4.3	4.3	8B	
	FA-P112A	1	10.0	11.2	2.93	2.93	2.89	4.2	4.2	8B	
	FA-P56A	2	10.0	11.2	3.75	3.75	4.03	4.3	3.5	8B	
	FAP-P112A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.9	3.9	8B	
	FAP-P56A	2	10.0	11.2	3.51	3.51	3.00	3.9	4.0	8B	
	FHP-P112A	1	10.0	11.2	2.96	2.92	3.02	3.60	4.0	8B	
	FHP-P56A	2	10.0	11.2	2.76	2.76	2.71	4.6	4.6	8B	
R2D-P140A	FHC-P140AB	12.5	14.0	4.26	4.26	3.27	4.7	4.7	8B		
	FHC-P71AB	2	12.5	14.0	3.27	3.27	3.41	3.47	5.1	5.1	8C
	FHN-P71A	2	12.5	14.0	3.27	3.27	3.27	5.1	5.1	8C	
	FHP-P71A	1	12.5	14.0	4.06	4.10	3.79	3.82	4.5	4.5	8C
	FHP-P71A	2	12.5	14.0	3.29	3.29	3.08	5.4	5.4	8B	
	FHP-P40A	1	12.5	14.0	3.88	3.91	3.51	3.54	4.7	4.7	8B
	FHP-P71A	1	12.5	14.0	3.52	3.55	3.23	3.26	4.8	4.8	8B
	FHP-P140A	1	12.5	14.0	4.23	4.23	3.69	3.69	4.6	4.6	8B
	FHP-P71A	2	12.5	14.0	4.18	4.19	3.41	3.41	4.9	4.9	8B
	FHP-P140A	1	12.5	14.0	3.72	3.75	3.40	3.43	5.0	5.0	8B
	FHP-P71A	2	12.5	14.0	3.64	3.64	3.39	3.39	5.0	5.0	8B
	FHP-P71A	1	12.5	14.0	3.68	3.61	3.32	3.33	5.1	5.1	8B
R2D-P140A	FHP-P140A	1	12.5	14.0	4.57	4.59	4.32	4.32	4.2	4.2	8B
	FHP-P71A	2	12.5	14.0	3.73	3.76	3.90	3.90	4.5	4.5	8B
R2D-P140A	FHP-P140A	2	12.5	14.0	3.93	3.89	3.81	3.82	4.3	4.3	8B
	FHP-P71A	2	12.5	14.0	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	8B

室外ユニット	室内ユニット	形式	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	省エネ 消費電力(AFP)	区分		
R2D-P160A	FHC-P160AB	1	14.0	16.0	3.92	3.92	4.29	4.29	5.0	5.0	8C
	FHC-P80AB	2	14.0	16.0	3.67	3.57	3.78	3.78	5.4	5.4	8C
	FHC-P50AB	3	14.0	16.0	3.52	3.52	3.36	3.36	5.8	5.8	8C
	FA-P160A	2	14.0	16.0	3.66	4.00	4.25	4.29	4.4	4.4	8C
	FA-P80A	3	14.0	16.0	3.77	3.77	4.25	4.25	5.0	5.0	8B
	FA-P50A	2	14.0	16.0	3.71	3.71	4.23	4.23	5.0	5.0	8B
	FAP-P160A	1	14.0	16.0	4.04	4.08	4.62	4.68	4.5	4.5	8B
	FAP-P80A	2	14.0	16.0	4.02	4.06	4.13	4.17	4.5	4.5	8B
	FAP-P50A	3	14.0	16.0	3.98	4.02	4.21	4.25	4.4	4.4	8B
	FHP-P160A	1	14.0	16.0	5.03	5.03	4.65	4.65	4.4	4.4	8B
	FHP-P80A	2	14.0	16.0	4.42	4.42	4.42	4.42	4.4	4.4	8B
	FHP-P50A	3	14.0	16.0	3.81	3.91	4.12	4.2	4.8	4.8	8B
R2D-P160A	FHC-P160A	2	14.0	16.0	4.36	4.36	4.35	4.39	4.6	4.6	8B
	FHP-P160A	1	14.0	16.0	4.32	4.32	4.20	4.27	4.7	4.7	8B
	FHP-P80A	3	14.0	16.0	4.12	4.16	4.38	4.42	4.6	4.6	8B
	FHP-P50A	2	14.0	16.0	3.45	3.58	4.02	4.06	5.1	5.1	8B
	FHP-P160A	1	14.0	16.0	3.99	4.03	4.45	4.46	4.5	4.5	8B
	FHP-P80A	2	14.0	16.0	4.47	4.47	4.40	4.44	4.3	4.3	8B
	FHP-P50A	3	14.0	16.0	3.61	3.64	4.08	4.12	4.7	4.7	8B
	FHP-P160A	2	14.0	16.0	3.58	3.61	4.03	4.07	4.8	4.8	8B
	FHP-P80A	3	14.0	16.0	5.07	5.08	4.79	4.73	4.2	4.2	8B
	FHP-P50A	2	14.0	16.0	4.51	4.52	4.44	4.45	4.2	4.2	8B
	FHP-P160A	3	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8B
	FHP-P80A	2	14.0	16.0	4.13	4.14	4.23	4.24	4.4	4.4	8B

●省エネ基準について

室内ユニット	冷房能力 (kW)	基準ヒートポンプ 消費効率(AFP)	区分名
FHP-P形 FHN-P形	3.6	5.0	8B
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.8	
	5.5	5.9	
	6.0	5.7	
	7.1	5.7	8C
	10.0	5.7	
	12.5	5.9	
	14.0	5.5	
	16.0	5.1	
	20.0	5.1	
上記以外	25.0	4.8	8D
	3.6	5.1	
	4.0	5.0	
	4.5	5.0	
	5.0	4.9	
	5.5	4.9	
	5.6	4.8	8B
	7.1	4.8	
	10.0	5.1	
	12.5	4.8	
	14.0	4.5	
	20.0	4.2	
	25.0	4.0	
	25.0	4.0	8H

●省エネヒートポンプ消費効率(AFP)について

APF表示は、JIS B 8616:2006(ヒートポンプ・エアコン)とJIS A4048:2006(※)
(ヒートポンプ・エアコン)の両方とも適用されています。
※JIS A4048:2006は、JIS B 8616:2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量